

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 16

По адресу: Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. Мира, 39 на основании распоряжения от 27 февраля 2019г. № 16 была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум – кадетский казачий корпус» (ГБПОУ «ВАТТ-ККК»).

Дата и время проверки:

12.03.2019г. с 10 ч. 30 мин. до с 12 ч. 00 мин. Продолжительность: 1 час 30 минут

18.03.2019г. с 09 ч. 00 мин. до с 10 ч. 00 мин. Продолжительность: 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа 30 минут

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 15 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР № 15 по пожарному надзору Байкина Татьяна Валерьевна, эксперты не привлекаются.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Фершампенуазским филиалом ГБПОУ «ВАТТ-ККК» Самойлова В.А.

Характеристика объекта:

Здание общежития Фершампенуазского филиала ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» расположено по адресу: Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, ул. Мира д. 39. Общежитие эксплуатируется на основании Постановления администрации Нагайбакского муниципального района Челябинской области от 26.07.2011 года «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» и договора безвозмездного бессрочного пользования муниципальным имуществом Нагайбакского муниципального района от 01.08.2011 года. Общежитие представляет собой одноэтажное строение 3-ой степени огнестойкости. Введенного в эксплуатацию 1986 году, площадью 247,7 кв. м.. Фундамент – из бутовых блоков ленточный; каркас здания – несущие продольные стены; наружные стены – крупные блоки; внутренние стены кирпичная кладка из красного кирпича с примесью шлакоблока и перегородки – кирпичные; перекрытие чердачное - железобетонные плиты; кровля – шифер по дощатой обрешетке, обработанных огнезащитным составом. Освещение электрическое, отопление электрическое. Подъезды к зданию свободны (со всех сторон). Окна пластиковые, решетка одна на первом этаже (складское помещение) сплошная. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами. Количество эвакуационных выходов, 2 непосредственно выходящих наружу. Пути эвакуации отделаны негорючими материалами. План эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Исходя из характеристики помещений филиала оборудованных пожарной сигнализацией, особенностей развития возможного пожара, а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений:

- помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 3 типа по НПБ 104-03;
- дымовыми адресно-аналоговыми извещателями ИП212-141, ИП212-145 – 29 шт.;
- ПАК «Стрелец Мониторинг»
- тепловыми пожарными извещателями ИП101.
- ручными пожарными извещателями ИПР-510.
- линейными дымовыми извещателями ИПДЛ.

- световое табло «Выход» - 2 шт.

Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001 и ГОСТ Р 55776-95.

В ГБПОУ «ВАТТ-ККК» заключен договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ.

Автоматическая пожарная сигнализация исправна, обслуживается ООО ПК «Экос», договор №09/01 ОСПС-2019 от 21.01.2019 года. Обслуживание тревожной кнопки отделением вневедомственной охраны по Нагайбакскому району – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области» договор № 3 от 01.01.2019г. Приемно-контрольный прибор установлен в общей комнате на 1-ом этаже, персонал ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. Здание оборудовано системой ПАК «Стрелец-Мониторинг», позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, обслуживается ООО ПК «Экос», договор № 09/01 ОСПС-2019 от 21.01.2019г. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения проведена 25.04.2014 года ООО Производственная компания «Экос» (Лицензия № 8-2/01225 от 31.03.2010 года). Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-04(3) – 4 шт. На огнетушители имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, журналы технического обслуживания и проведения испытаний и перезарядки огнетушителей, паспорта, каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен на корпус белой краской. Имеется инструкция по охране труда при работе с углекислотными, порошковыми огнетушителями. Огнетушители размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя. Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара с сотрудниками и проживающими в общежитии, о действиях персонала в дневное и ночное время. Имеется алгоритм действий при экстренной эвакуации из общежития, заключен договор о возможной эвакуации студентов из общежития филиала в МОУ «Нагайбакский детский дом». Противопожарный инструктаж с работниками общежития проведен 04 декабря 2018 года, с проживающими проведен 27 февраля 2019 года. Численность обучающихся проживающих в общежитии составляет 38 человек, воспитатель- 1 человек, комендант- 1 человек и дежурных по общежитию – 3 человека. Удаленность объекта от 68-й ПЧ в Нагайбакском районе по Челябинской области» составляет 2 километра, время прибытия пожарного расчета 2 минуты.

Источники возможного загорания – электроустановки, огнеопасные работы, неосторожное обращение с огнем.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Противопожарная дверь не обеспечивает нормативное значение пределов огнестойкости EI 30 (помещение электрощитовой). **Основание:** п.7.4 СНИП 21-01-97*; (Ответственное лицо – заместитель директора по производственной работе Кудлачев Е.И.);
2. Допущено загромождение путей эвакуации (труба отопления проходит через эвакуационный выход, на путях эвакуации в размещены стол, шкаф для обуви, скамейки). **Основание:** Правила противопожарного режима в РФ п. 36б. (Ответственное лицо – заместитель директора по производственной работе Кудлачев Е.И.);
3. Не организована проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций здания с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год. **Основание:** Правила противопожарного режима в РФ п.21(Ответственное лицо – ГБПОУ «ВАТТ-ККК»);

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 16/1/1 от 18.03.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ОНДиПР № 15
по пожарному надзору Байкина Т.В.
«18» марта 2019г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ «ВАТТ-ККК»

Докшин Анатолий Яковлевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« _____ » _____ 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)