

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и
Нагайбакскому районам**

(наименование органа государственного надзора)

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2 эл. адрес: gpn.nagaibak@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Кизильский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Агаповского, Кизильского и Нагайбакского*

районов

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 19

от « 24 » февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин. « 02 » марта 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 11 » марта 2021 г. проведена проверка

Заместителем главного государственного инспектора Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору Васичкиным П.А., государственным инспектором Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов по пожарному надзору Суюндуковой В.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Кизильский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус», расположенного по адресу: Кизильский район, с. Кизильское, ул. Комсомольская, 60

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором ГБПОУ «ВАТТ-ККК» Докиным А.Я.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Разместить знаки пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации в коридоре 1 этажа.	п. 36 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	
2.	Разместить указатели направление движения к источникам противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями, а именно со светоотражающей поверхностью, либо световые указатели, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	
3.	Разместить знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	

4.	Обеспечить проведение эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
5.	Обеспечить каждого дежурного средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	
6.	Доукомплектовать объект защиты необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями), по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.	п. 30 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	
7.	Запретить оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, а именно в кабинете находится электрический обогреватель, включенный в сеть.	подп. «и» п. 35 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	
8.	Исключить использование электрических проводов не в коробе (кабель каналах), в кабинете № 6, № 15 и в кабинете библиотеки.	ПУЭ-7 п.7.1.37	01.03.2022	
9.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в туалетной комнате 1 этажа, в тренажерном кабинете.	подп. «в» п. 35 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
10	Запретить использования эвакуационного освещения в неисправном состоянии. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
11	Исключить использования розетки с повреждениями, а именно отсутствует корпус розетки в каб. № 6, а также использование электрического провода, проложенного по горючему основанию.	подп. «б», «з» п. 35 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
12	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в соответствии с ППР в РФ утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.	ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов
по пожарному надзору
Васичкин Павел Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» марта 2021 г.

Государственный инспектор Агаповского,
Кизильского и Нагайбакского районов
по пожарному надзору
Суюндукова Венера Нагажбаевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель ГБПОУ «ВАТТ-ККК»
директор Докшин А.Я.

✓

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2021 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 239-99-99;