

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. Е-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и
Нагайбакскому районам

Нагайбакский район, с. Фершампенуаз, пер. Пионерский, 2 эл. адрес: gpn.nagaibak@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 20/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Общежитие Кизильского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Агаповского, Кизильского и Нагайбакского

районов

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 20

от « 24 » февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17 ч 00 мин.
« 02 » марта 2021 г. по 15 ч 00 мин. « 11 » марта 2021 г.
проведена проверка

Заместителем главного государственного инспектора Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов
по пожарному надзору Васичкиным П.А., государственным инспектором Агаповского, Кизильского и
Нагайбакского районов по пожарному надзору Суюндуковой В.Н.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Общежитие Кизильского филиала государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус»,
расположенное по адресу: Кизильский район, с. Кизильское, ул. Советская, 56
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по производственной работе ГБПОУ «ВАТТ-ККК»
Кудлачевым Е.И.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Разместить указатели направление движения к источникам противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями, а именно со светоотражающей поверхностью, либо световые указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
2.	Обеспечить каждого дежурного средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
3.	Запретить использования эвакуационного освещения в неисправном состоянии.	п. 37 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от		

	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
4.	Разместить на третьем этаже огнетушители на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	п. 409 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
5.	Установить на дверях лестничных клеток приспособления для самозакрывания дверей (доводчики).	п. 24 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	
6.	Освободить эвакуационные выходы 1 и 2 этажа, для свободной эвакуации людей из здания, либо установить пандус на эвакуационных выходах.	подп. «а» п. 27 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.03.2022	
7.	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в помещениях 2 этажа.	подп. «в» п. 35 ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	
8.	Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в соответствии с ППР в РФ утв. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.	ППР в РФ, утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Агаповского, Кизильского и Нагайбакского районов
по пожарному надзору

Васичкин Павел Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«12» марта 2021 г.

Государственный инспектор Агаповского,
Кизильского и Нагайбакского районов
по пожарному надзору

Суондукова Венера Нагаджаевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«12» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Законный представитель ГБПОУ «ВАТТ-ККК»
директор Докшин Анатолий Яковлевич.

(должность, фамилия, инициалы)

Заместитель директора по производственной работе
ГБПОУ «ВАТТ-ККК» Кудлачев Е.И.

(должность, фамилия, инициалы)