

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы № 9
457358, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, 11, Телефон (835133) 2 -21-01
Факс (835133) 2-21-01, ogpnkmr@mail.ru

Предписание № 42/1/11
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению "Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский
корпус".

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора рабочего поселка Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному надзору Попова Д.М.

(наименование органа ГПН)

надзору № 42 от «01» марта 2021 года, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с 02.04.2021 г. по 05.04.2021 г. государственным инспектором рабочего поселка Локомотивный, Карталинского, Варненского и Брединского районов по пожарному надзору Жуковым Александром Владимировичем проведена плановая выездная проверка в отношении Филиала государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Верхнеуральский агротехнический техникум - казачий кадетский корпус" в п. Снежный, расположенного по адресу: Челябинская обл., Карталинский район, п. Снежный, ул. Черемушки, 2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Проверка проведена совместно с: заместителем директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Верхнеуральский агротехнический техникум - казачий кадетский корпус" Переродина Юлия Борисовна и заведующим филиалом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Верхнеуральский агротехнический техникум - казачий кадетский корпус" в п. Снежный Лесовским Владимиром Михайловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты объекты, утвержденный руководителем организации.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
2.	Отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем	п.56 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		

	противопожарной защиты объекта.			
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты объекта.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
4.	На объекте защиты отсутствуют ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
5.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
6.	На объекте защиты в помещении гаража на стене смонтирована электрическая розетка, имеющая повреждение (отсутствует корпус).	п.п «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
7.	На объекте защиты в помещении гаража имеется самодельный удлинитель для питания электроприборов, выполненный из отрезков электрического провода, соединенных «скрутками».	п.п «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
8.	Дверь эвакуационного выхода из помещения швейного цеха в помещение коридора заблокирована (на двери навесной замок).	п.п «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
9.	В проеме двери из помещения швейного цеха в помещение коридора размещен огнетушитель, препятствующий свободному проходу.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 № 1479		
10.	В помещении учительской на первом этаже не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	ч. 2 ст. 54 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
11.	Не обеспечено дублирование сигнала о пожаре на объекте защиты на пульт подразделения пожарной охраны. При проверке объекта защиты 02.04.2021 г. в 11 час. 00 мин. сигнал о пожаре не прошел в подразделение пожарной охраны (ПСЧ - 62).	ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
рабочего поселка Локомотивный,
Карталинского, Варненского
и Брединского районов
по пожарному надзору
Жуков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«05» апреля 2021 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору