

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«30» июня 2025 г., 74250061000218471324
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2506/002-74/151-ВО/П

(дата и время составления предписания)

обл. Челябинская, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «30» июня 2025 г., № 2506/002-74/151-ВО/П, учетный номер проверки 74250061000218471324.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Платонова Екатерина Минахматовна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)
2. Карташова Оксана Анатольевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)
3. Павелко Юлия Владимировна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)
4. Юзеев Александр Васильевич – заместитель начальника (по надзору в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (заместитель главного государственного инспектора города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)
5. Акулова Кристина Максимовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)
6. Чемоданов Семен Анатольевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При визите инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, р-н Верхнеуральский, г Верхнеуральск, ул Еремина, Дом 1А литер П,П1,П2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

*РДХ-1505
от 31.07.2025*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ - КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИНН
7429005104, адрес регистрации юридического лица: 457670, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ,
ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ, УЛ. ЕРЕМИНА, Д. 1А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «22» июля 2025 года, 10 час. 30 мин.

по «22» июля 2025 года, 11 час. 30 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Помещение пищеблока, размещаемого в здании функциональной пожарной опасности Ф4.1 (здания профессиональных образовательных организаций) не выделено противопожарными перегородками 1-го типа. В дверном проеме во входе в помещение установлена деревянная дверь, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствует ярлык подтверждающий соответствие требований пожарной безопасности. Документы с характеристиками предела огнестойкости дверей и перегородки не представлены. Основание: п. 5.5.2 СП 4.13130.2020 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2020); ст. 6 ч. 1, ст. 88 табл. 23 и 24; ст. 145 и ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Выделить противопожарными перегородками 1-го типа помещение пищеблока.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Выделить противопожарными перегородками 1-го типа помещение пищеблока.
2. На путях эвакуации (центральный вход) допускается эксплуатация турникета без возможности открывания в ручную и блокировки в открытом состоянии. Фактически турникет зафиксирован магнитным замком. Основание: п. 27 а) ППР в РФ; . Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить возможность открывания турникета в ручную
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить возможность открывания турникета в ручную
3. Помещение кабинета отдела кадров, помещение спортивного зала, не оборудованы системой пожарной сигнализации (отсутствуют пожарные извещатели). Основание: пункт 54 ППР в РФ; подп. 38, п. 3, прил. № 3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; ч. 1 ст. 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения

пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить помещения дымовыми пожарными извещателями

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить помещения дымовыми пожарными извещателями

4. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте - расчеты не представлены (помещение кабинета учебной части, помещение кабинета № 2 мастерская организации общественного питания) п. 2(1), 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно — планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013); ст. 6 ч. 1, 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести расчёт категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещений

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация (расчёты)

5. В подсобном помещении бухгалтерии, в помещении кабинета № 2 - мастерская организации общественного питания, в производственном помещении столовой допускается оставление без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания (микроволновая печь, электрический чайник, электроплиты, электрические весы). Основание: п. 35 и) ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт и. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить выключение из электрической сети электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить выключение из электрической сети электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы.

6. В помещении лаборантской кабинета № 4 специальных дисциплин, в помещении кабинета № 2 мастерская организации общественного питания, допускается эксплуатация розеток на горючем основании (деревянная подложка). п. 35 з) ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить эксплуатацию розеток на горючем основании.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить эксплуатацию розеток на горючем основании.

7. Двери на лестничную клетку со 2-го этажа (юго - западная лестница), с 1-го этажа в центральный холл не оборудованы приспособлениями для samozакрывания. Основание: п. 4.4.6 СП 1.13130.2020; ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оборудовать двери приспособлениями для samozакрывания.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Оборудовать двери приспособлениями для samozакрывания.
8. На путях эвакуации по лестнице из подвального этажа в производственное помещение столовой, по лестницам северо-восточной стороны и юго - западной стороны здания (при высоте лестниц более 45 см) не предусмотрены ограждения с перилами. п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020); ч. 1, с. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить лестничные клетки ограждениями с перилами
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить лестничные клетки ограждениями с перилами
9. Допускается закрывание двери эвакуационного выхода с лестничной клетки (юго - западная и северо — западная лестницы), центральной двери на ключ, что не обеспечивает ее открывание изнутри без ключа. п. 26, 23 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить свободное открывание дверей изнутри без ключа.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить свободное открывание дверей изнутри без ключа.
10. В производственном помещении столовой второй эвакуационный выход заблокирован. п. 23 ППР в РФ; ч. 1, ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить свободный доступ ко второму эвакуационному выходу из производственного помещения столовой.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить свободный доступ ко второму эвакуационному выходу из производственного помещения столовой.

11. В юго-западном крыле здания отсутствует дверь, предусмотренная проектной документацией, препятствующая распространению опасных факторов пожара . п. 16 д) ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Установить дверь на лестничной клетке, в соответствии с проектной документацией.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Установить дверь на лестничной клетке, в соответствии с проектной документацией.

12. В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 0,45 м, а именно ступень северо-восточного эвакуационного выхода фактически 26 см., ступень в помещении спортзала фактически 26 см. Основание: п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; п. 23 ППР в РФ; ч. 1 ст. 6, ст. 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть установку лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть установку лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

13. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал не представлен. Основание: п. 2 (1), 17 (1) ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация (журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)

14. На объект защиты не разработана и не зарегистрирована декларация по пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности не представлена. Основание: п. 15 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"; ч. 1, ст. 6, ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать и не зарегистрировать декларацию по пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать и не зарегистрировать декларацию по пожарной безопасности.

15. В здании отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре. ч. 2 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5 ППР в РФ; п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия». Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить здание планами эвакуации людей при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить здание планами эвакуации людей при пожаре.

16. В помещении спортзала, в производственном помещении столовой допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников п. 2 (1), 35 в) ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.

17. Допускается хранение различных предметов под лестничным маршем (подвальное помещение столовой). Основание: п. 2 (1), 16 к) ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать отчистку от горючих материалов под лестничным маршем.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать отчистку от горючих материалов под лестничным маршем.

18. На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 2 (1), 30 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить объект защиты исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

Обеспечить объект защиты исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

19. На объекте защиты продолжается эксплуатация СПС с истекшим сроком службы технических средств СПС (более 10 лет). Объектом защиты представлен проект № 28.11.14 АПС и СОУЭ от 2014г., акт ввода в эксплуатацию оборудования 23.05.2014г. Основание: п. 54 ППР в РФ; п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638); ч. 1 ст. 6 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ при ее эксплуатации сверх срока.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ при ее эксплуатации сверх срока.

20. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ. п. 2 (1), 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ); ст. 6, 83 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638; п. 6.7.3 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ при ее эксплуатации сверх срока

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, а именно СПС и СОУЭ при ее эксплуатации сверх срока.

21. Не организована ежегодная проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения. Основание: п. 13 ППР в РФ. Место выявления нарушения: г. Магнитогорск, ул. Еремина, д. 1А, литер П,П1,П2 (корпус №1 теоретических знаний)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

01.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать ежегодную проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Организовать ежегодную проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения.

(указывается выявление нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которой соответствует нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в перечне лиц, документов, с указанием реквизитов разрешения, сертификата, лицензии, свидетельства о государственном контроле в области обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом государственного надзора (процедуры устранения нарушения))

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору) Акулова Кристина Максимовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Акулова Кристина Максимовна - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору), телефон: 83519219921, e-mail: akulovakm@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подотвечивающего за предмет предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность (руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием))

«11» часов «05» минут «31» 07 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

