

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«29» июля 2025 г., 74250061000218716224  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому  
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Челябинской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«30» июля 2025 г., 17 час. 00 мин. № 2507/002-74/197-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «29» июля 2025 г., № 2507/002-74/197-ВО/П, учетный номер проверки 74250061000218716224.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Павелко Юлия Владимировна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспекторов (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При приеме инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визит был проведен после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с постановлением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Челябинская, р-н Верхнеуральский, г Верхнеуральск, ул Еремина, Дом 1 А, литера Е,Е1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ - КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" ИНН 7429005104, адрес регистрации юридического лица: 457670, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ, ВЕРХНЕУРАЛЬСК, УЛ. ЕРЕМИНА, Д. 1А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организационно-правовых, представительств, обособленных структурных подразделений, ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «30» июля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «30» июля 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита; при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На многофункциональное здание (административно бытовое, гостиница) (далее — объект защиты) не разработана декларация пожарной безопасности.

*Вх. 1502  
от 30.07.2025г.*

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

статья 6 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Декларация пожарной безопасности

2. На объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, а именно: систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систему автоматического дублирования сигнала в подразделение пожарной охраны, в том технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

п. 54 ППР в РФ

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

3. На объекте защиты формирование сигнала о пожаре, в том числе сигнала на запуск системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре и отправки тревожного сигнала в подразделение пожарной охраны (без участия дежурного персонала объекта защиты) происходит от одного пожарного извещателя без верификации, т.е. без подтверждения достоверности обнаружения пожара. Данный алгоритм устанавливался требованиями: - НПБ 88-2001\* (п. 13.2) – действовавшим при проектировании и монтаже имеющейся СПС на объекте защиты; - СП5.13130.2009 (п. 14.2) – при эксплуатации СПС имеющейся СПС на объекте защиты. Формирование сигналов управления осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, не удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. Данный алгоритм предусматривается для защиты от ложных срабатываний и действующим нормативным документом в области пожарной безопасности при проектировании СПС - СП484.1311500.2020. Основание: ч. 10 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - Пункт 6.5.1 СП484.1311.500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

статья 6 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная документация

4. На объекте защиты декоративная отделка полов на путях эвакуации выполнена с применением декоративно отделочных материалов, с неустановленным показателем пожарной опасности (1, 2 этаж линолеум). Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно - отделочный материал. Основание: ст. 145, ст. 146, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 25 ППР в РФ

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная документация

5. Отсутствует категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 складских помещений (склады пищеблока, архив, книгохранилище). Основание: ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты» (далее СП 4.13130.2013). п. 12 ППР в РФ

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная документация

6. На объекте защит выходы из помещений и этажей на лестничную клетку (1 этаж здания) не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (двери отсутствуют). Основание: ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 14 ППР в РФ

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная документация

7. На дверях ведущих на лестничную клетку (2 этаж) отсутствуют устройства для самозакрывания

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

п. 14 ППР в РФ

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. (Действующее)

8. На объекте защиты перед наружной дверью эвакуационного выхода (гостиница) отсутствует горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Основание: ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее -СП 1.13130.2020)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

- Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
статья 6 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Исполнительная документация
9. На лестничной площадке допускается расположение труб коммуникаций (отопления) на высоте 1,5 метра от пола выступающих из плоскости стен, при требуемой не менее 2,2 м. Основание: ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
статья 6 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Исполнительная документация
10. На объекте защиты не обеспечена периодичность проведения эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Документы не предоставлены  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
п 176 ППП в РФ  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Действующее)
11. Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в достаточном количестве. Фактически в здании отсутствуют огнетушители  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026  
**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
п. 60 ППП в РФ  
**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2.
12. На объекте защиты не организовано ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- Срок устранения нарушения:  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
п. 17.1 ППР в РФ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
13. На объекте защиты организовано хранение под лестничной клеткой (мебель, коробки и др.).  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
п. 16к ППР в РФ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.
14. На здании отсутствует указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
п. 48 ППР в РФ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
15. На объекте защиты допускается проведение проводки по горючему основанию.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
п. 35з ППР в РФ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.
16. В актовом зале расположенном на 2м этаже второй эвакуационный выход заблокирован. Основание: ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Исполнительная документация
17. Часть здания для круглосуточного проживания людей в помещениях гостиницы Ф1.1 не выделены от других частей

- здания Ф4.3 противопожарными стенами 2-го типа (или перегородками 1-го типа). Основание: ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.2.4 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Исполнительная документация
18. Здание не оборудовано аварийным освещением. Основание: ч. 1 ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Исполнительная документация
19. На объекте защиты не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток.
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
п. 26 ППР в РФ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. (Действующее)
20. Порог эвакуационного выхода на 2м этаже (левое крыло) составляет 160 мм, при требуемом не более 50 мм. Основание: ч. 1 ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ 4.3.5 СИП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**  
01.07.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**  
статья 6 Федеральный закон № 123-ФЗ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**  
Исполнительная документация
21. Отделка стен и полов в жилых помещениях общежития выполнена с применением декоративно отделочных

материалов, с неустановленным показателем пожарной опасности (бумажные обои, деревянные панели, линолиум). Не предоставлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно - отделочный материал. Основание: ч. 12 ст. 134, ст. 145, ст. 146 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 25 ППР в РФ

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная документация

22. В жилых комнатах отсутствуют локальные планы эвакуации. Основание: ч. 2 ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 84 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В номерах и на этажах гостиниц, moteley, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, вывешиваются планы эвакуации на случай пожара

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

п. 84 ППР в РФ

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

В номерах и на этажах гостиниц, moteley, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, вывешиваются планы эвакуации на случай пожара

23. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, а также проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью). Документы не предоставлены

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

п. 48 ППР в РФ

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, выходящего предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору) Павелко Юлия Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Павелко Юлия Владимировна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району (государственный инспектор города Магнитогорска и Верхнеуральского района по пожарному надзору), телефон: 83519219921, e-mail: pavelkojv@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, эл.почтовый адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

*фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или упомянутого представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, собственника с предписанием)*

8  
«17» часов «00» минут «31» 07 2025 г. 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

